

Предписание № 1

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВА
муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа с
углубленным изучением отдельных
предметов № 30» города Кирова
(МБОУ СОШ № 30 г. Кирова)
г. Киров, ул. Горького 51А
тел. 54-20-32
e-mail – sch30@kirovedu.ru

от 10.05.2019 № 424

Начальнику ОНДПР г. Кирова
Горяеву А.Н.
от директора МБОУ СОШ № 30
г. Кирова
Орловой-Федосимовой Т.В.

Во исполнение предписания № 649/1/1 от 29.11.2018 «Об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара» сообщая, что в МБОУ СОШ № 30 г. Кирова выполнены следующие мероприятия:

П.1. Инструкция о мерах пожарной безопасности отражает вопросы: допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте.

П.2. В складских, административных помещениях обеспечено наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.

П.3. Эвакуационный выход из комплекса помещений пищеблока в лестничную клетку освобожден.

П.4. Установлены клапаны в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации в пищеблоке.

П.5. На первом этаже, в подсобном помещении (помещение дворника), соединение электрических проводов в соединительной коробке выполнено при помощи фиксации СИЗами (пластиковыми колпачками).

П.6. В помещении коридора столовой установлен огнетушитель, предназначенный для тушения пожаров класса «А» ОП-4 А-В-С-Д (порядковый номер 48).

П.7. Все двери эвакуационных выходов (эвакуационные выходы из коридоров в лестничные клетки, из лестничных клеток наружу, в тамбуры эвакуационных выходов) не имеют возможности закрытия «на ключ».

П.9. На путях эвакуации в центральном холле первого этажа установлено аварийное эвакуационное освещение.

Директор МБОУ СОШ № 30 г. Кирова



Т.В.Орлова-Федосимова